

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управления МЧС России по Челябинской области**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску**  
**управления надзорной деятельности и профилактической работы**  
(наименование контрольного (надзорного) органа)

---

«27» октября 2021 г., 17 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

454100, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Победы, д. 400, тел. 8 (351) 244-36-85  
(место составления акта)

---

**Акт плановой выездной проверки 1151**

---

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области - главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Окорочкова А.В. № 1151 от 05.10.2021, о проведении плановой выездной проверки, УН 74210061000201177676

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления надзора за выполнением требований пожарной безопасности. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе - 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Бычковым Александром Валерьевичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, которыми организации владеют и (или) пользуются, и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 97а.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад № 452 г. Челябинска» ИНН 7447032767, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 97А.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «15» октября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по «27» октября 2021 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось:

не приостанавливалось

(указываются основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 дня 2 часа 00 минут

(указываются срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1. Истребование документов:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5)

истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «20» октября 2021 года, 11 час. 00 мин.

по «20» октября 2021 года, 11 час. 30 мин.

по месту:

454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 97А.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

представленные документы изучены в рамках проведения проверки.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2. Осмотр:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5)

истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «20» октября 2021 года, 11 час. 30 мин.

по «20» октября 2021 года, 13 час. 30 мин.

по месту:

454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 97А.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1. Протокол осмотра здания и территории № 1 от 20 октября 2021 года в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: 454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 97А.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3. Инструментальное обследование, путем замеров рулеткой измерительной (ЭНКОР), заводской номер 12:

(указываются первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5)

истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «20» октября 2021 года, 11 час. 30 мин.  
по «20» октября 2021 года, 12 час. 00 мин.  
по месту:

454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 97А.  
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1. Протокол инструментального обследования № 1 от 20 октября 2021 года. в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: 454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 97А.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

#### 4. Опрос:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «20» октября 2021 года, 11 час. 30 мин.  
по «20» октября 2021 года, 13 час. 30 мин.  
по месту:

454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 97А.  
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1. Протокола опроса №1 от 20.10.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

#### 5. Получение письменных объяснений:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «27» октября 2021 года, 16 час. 00 мин.  
по «27» октября 2021 года, 17 час. 00 мин.  
по месту:

454100, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Победы, д. 400  
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1. Взяты объяснения с заведующего МБДОУ «Детский сад № 452 г. Челябинска» Кравченко О.Н.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Материалы, представленные контролируемым лицом и рассмотренные контрольным (надзорным) органом:

1. Копия паспорта заведующего.
2. Копия приказа № 73-к от 22.03.2002
3. Копия устава
4. Копия свидетельства о государственной регистрации права.
5. Копия свидетельства о постановке на учет
6. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ
7. Копия актов проверки работоспособности АПС и СОУЭ
8. Копия акта испытания на работоспособность и водоотдачу ВПВ.
9. Копия протоколов испытаний пожарных лестниц.
10. Письмо с МУП ПОВВ г. Челябинска.

- 2) Материалы контрольно-наблюдательного дела.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа);

2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

# 11. По результатам выездной проверки установлено:

| N<br>п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1        | В здании МБДОУ «ДС №452 г. Челябинска» в групповой ячейке «Кораблик» не обеспечено формирование сигналов о пожаре на управление в автоматическом режиме системой оповещения и оборудованием, дублирующем сигнал о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И». (фактически сигнал формируется немедленно от одного пожарного извещателя). <b>Нарушение было устранено до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия.</b> | Осн.: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479; ст. 83, 84, 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.1 НПБ 88-2001. Нормы Пожарной безопасности. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования |
| 2        | На объекте защиты на 2 этаже на лестничной клетке возле групповой ячейки «Росинки» оповещатель СОУЭ располагается таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм (фактически 90 мм). <b>Нарушение было устранено до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Осн.: ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.4 СП 3.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».                                                                                                                  |
| 3        | Руководитель организации не обеспечил направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначающимися указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, (фактически установлены металлические указатели ПГ). <b>Нарушение было устранено до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия.</b>                                                                                                                                                                | Осн.: п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4        | На объекте защиты в групповых ячейках «Гуленьки», «Веселые ребята», «Ладушки», «Колокольчик» эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (фактически эвакуационное освещение не работает). <b>Нарушение было устранено до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Осн.: п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5        | На объекте защиты на лестничной клетке 2-го этажа возле групповой ячейки «Росинка» эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. (фактически эвакуационное освещение не работает). <b>Нарушение было устранено до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Осн.: п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6        | На объекте защиты в подвале организованно хранение мебели и других предметов. <b>Нарушение было устранено до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Осн.: п.п. 6 п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479.                                                                                                                                                                                                                                         |

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра здания и территории № 1 от 20 октября 2021 года - на 2 листах.

2) Протокол инструментального обследования № 1 от 20 октября 2021 года - на 1 листе.

3) Протокол опроса № 1 от 20 октября 2021 года на - 1 листе.

4) Письменные объяснения Кравченко О.Н. от 27 октября 2021 года - на 1 листе.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Инспектор ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР  
Главного управления МЧС России по Челябинской области  
- государственный инспектор города Челябинска по  
пожарному надзору лейтенант внутренней службы  
Бычков А.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы  
инспекторов), проводившего выездную проверку



Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску -  
государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Бычков Александр Валерьевич  
8-(351)-244-35-86, электронный адрес: ondchel@74.mchs.gov.ru.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,  
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата  
и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на  
специализированном электронном портале.

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Челябинской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, тел. 8 (351) 239-70-48, und@74.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 8 (351) 791-75-11, ondchel@74.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

г. Челябинск

(место составления)

«20» октября 2021 г.  
(дата)

Инструментальное обследование начато: 20.10.2021 11:30  
(дата) (время)

Инструментальное обследование окончено: 20.10.2021 12:00  
(дата) (время)

Место составления протокола: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Калинина, 24а  
Инспектор ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по  
Челябинской области лейтенант внутренней службы — государственный инспектор города  
Челябинска по пожарному надзору Бычков Александр Валерьевич

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

на основании статьи 82 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  
в Российской Федерации» решение начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР  
Главного управления МЧС России по Челябинской области О कोरोкова А.В. № 1151 от  
05.10.2021

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии: завершающего МБ ДОУ, ДС № 452 г. Челябинск  
контролируемое лицо (представитель)

Кравченко О.И.

(для представителя указываются фамилия, инициалы, наименование и номер документа устанавливающий полномочия)

с участием специалиста (эксперта): -

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

проведено инструментальное обследование г. Челябинск завершающего МБ ДОУ, ДС № 452

(здания, сооружения, пожарный отсек, территория, транспортное средство, технические средства для обнаружения пожара, обработки, передачи  
извещения о пожаре и (или) установки пожаротушения, противопожарной защиты, иное инженерное оборудование  
и устройства противопожарной защиты)

2  
расположенного (ых) по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,  
д. 97А

В ходе инструментального обследования использовалось: рулетка  
НИКОР 12

(используемое специальное оборудование и (или) технические приборы)

Применяемые нормативно-правовые акты при инструментальном  
обследовании ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4 ст. 3.13130.2008,  
(наименование нормативно-правовых актов (акта))

В ходе инструментального обследования проводилась (ись): фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате инструментального обследования установлено: на втором  
этаже воле групповых этажки "Росинка" оповещатель  
СОУЗ расположен, таким образом, что расстояние от  
котельной до верхней части оповещателя менее 150 см  
(фактически 50 см) - нарушение было устранено до окончания  
проверки внутреннего надзорного мероприятия  
(убрано в ходе проверки проверки).

К протоколу инструментального обследования прилагаются: фототаблица

(чертежи, схемы, планы, фототаблица и т.п.)

Особые отметки: -

(факты отказа в доступе на территорию, в помещения (отсеки), к производственным и иным объектам, предметам и др.)

Замечания, заявления, сделанные лицами, участвующими при  
инструментальном обследовании: замечаний нет

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении  
инструментального обследования:

заведующая Травченко О.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Александр  
(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Инспектор ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР  
Главного управления МЧС России по Челябинской области  
лейтенант внутренней службы — государственный инспектор  
города Челябинска по пожарному надзору Бычков Александр  
Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

Александр  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных  
действий.